

ПЭС	22С
РЭС	Заводской


Форма № 1-Э

0351001

# ПАСПОРТНАЯ КАРТА

(ТП) № 498

Тип	Напряжение, кВ	Дата ввода в эксплуатацию	Местонахождение	Вид исполнения
К-42-630	6.0/0.4	2/III-90г.	ул. Кемленко 29/III	Крутинопашенское





Строительные размеры, мм				Материал				Размеры дверных проемов, мм			
длина	ширина	высота	площадь, м²	стен	фундам.	перекр.	кровли	РУ кв.	РУ кв.	ТР № 1	ТР № 2
10.14	5.18	3.8	52.5	из пенобет.	свой	бетонный	из бетона				

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

н/в. щит ТП-498

РУ-6 кв. из жбк КСО. в ко-ве 6 штук (из)





# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование оборудования	Тип	Количество	Наименование оборудования	Тип	Количество
1) РЧ-6 кв. из ячеек:					
КСО-385		6 шт.			
2) Тр-р силовой (630 квв) -		2 шт. (N 45321, N 47360)			
400 квв/6		1 (N 7985)			
н/в. щит из панели:					
ЩО-70		7 шт.			

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ, ИЗМЕРЕНИЯХ И РЕМОНТАХ

Дата	Содержание и объем работ, данные испытаний и измерений	Фамилия производителя работ
5/5-902.	Произведено испытание ячеек РЧ-6 кв.	тов. Шабалин В. (от пуко-наладочного управления)
21/8-892.	Произведена настройка автоматических выключателей (2 шт.)	тов. Турехин А.
6/5-902.	Произведена проверка разрядников в РЧ-6 кв.	мастер уч-ка №5 тов. Князькин.
2/11-892.	Произведено испытание силового тр-ра N 45321 (630 квв)	Богачева В. ?
2/11-892.	Произведены испытания силового тр-ра N 47360 (630 квв)	— " — " —
5/5-902.	Произведено испытание контура заземления у ТП-498 (вкорме)	тов. Шабалин.
30.01.982.	Испытан внешний контур у ТП	Хиринов
24.02.99.	Установка разрядника в сек. II	Миронов Т.А., Соколов
2.03.992.	Монтаж разрядника в РЧ-6 кв. сек. I. Ячейка на ТМ-1	Миронов, Соколов, Баскин.
30.03.992. и 11.03.992.	Выполнен монтаж ВН в РЧ-6 кв. сек. I и я-ки в сторону РПБ	Миронов, Соколов, Баскин и Турбянов В.В.
30.22, 24, 25/11-992.	Выполнен монтаж ВН в РЧ-6 кв. сек. II и я-ки в сторону ТП-479	Миронов, Соколов, Баскин С.
5.12.2002г.	Произведена замена силового тр-ра в каб (ТМ-2) 630/6 на 400/6 (ввиду его небылой загрузки)	НПК Зак. 12687, тир. 1000 Миронов Т.А.
	за N 47360 с N 7985	