

Объединение	ПАСПОРТНАЯ КАРТА №		Инвентарный № 41047			
	силового трансформатора (на мощность до 1000 кВа.)					
Грест						
Предприятие	Отдел	Мехотдел		Класс		
	Цех	р-н Центральный		% износа		
Сектор труда НКТИ СССР	Фирма	Завод	№ 895850	Оценка по балансу		
	Год выпуска	1967	Тип	ТМ 320/6		
	Год установки	1968	Место установки	ТП 229		
	Вес в кв. трансформатора масла	Габарит: длина мм; ширина мм; высота мм				
	Техническая характеристика					
Официальное издание	Сторона напряжения		высшего	низшего	Выводы для изменения напряжения	над крышкой
	Мощность 320 кВа					под крышкой
	Напряжение кВ		6	0,4	Величина изменения напряж. в % ± 5%	
	Сила тока А		308	462	Проходные втулки	конструкция
	Потери холостого хода ΔP_0		1600		материал	
	Потери коротк. замык ΔP_k		6070		Устройство д-мер темпер.	
	Группа и способ соединения обмоток		Y/No-12		Консерватор, объем м³	
	Напряж. коротк. замык. ек %		5,4		Защита трансформатора ПК-6	
	КПД при $\cos \varphi = 1$				Тр-тор работает параллельно со стороны В	
	Частота 50 пер/сек.		Примечания:			
	Число фаз три		б/т счет с т229			
	Конструкция трансф-ра		наружн.			
	Конструкция кожуха		трубчат.			
	Способ заземл. нейтрали		ест. маслен.			
	Способ охлаждения		ест. маслен.			
Разработано "ОРГЭНЕРГО"	Вспомогательная аппаратура					
	Наименование	Назначение	Общая характеристика		№ паспорта	
Контрольно-измерительная аппаратура						
Наименов.	Форма	Система	Шкала	Градир шкалы	Место установки	Примечание

Эскизы, схемы, диаграммы и проч.

Характеристика ремонтов

Плановые, предупредительные и капитальные ремонты				Аварийные ремонты	
14/VII-92г Ревизия в тмх					
27.09.99г Ревизия с подпрессовкой обмотки, доливкой масла					
1.09.2003г. Ревизия в тмх ТЭ. Подпрессовка, доливка смазочного масла					
13.08.2004г Ревизия в тмх ТЭ. Доливка масла, подпрессовка контактов					
Обследования и испытания				Примечания:	
Дата	Кем обследов.	Цель обследования	Местонахождение материалов		
1/X-68г	Лабор ТЭ	Ревизия перед уст-а	Нормы	Капустин	
23/XI-92	Лабор ТЭ	После ремонта в тмх	Нормы	Валиков, Бурчев	
28/XI-99г	Лаб ТЭ	После ревизи	Нормы	Валиков, Чермакский	
2/XI-03г	Лабор ТЭ	После ревизи	Протокол	21.09.04г	
13/VIII-04г	Лабор ТЭ	После ревизи	Протокол	№ 2	
Дата составления		Составил	Проверил	Зав. ТНБ	Т Н Б
1/XI-68г.		Лаб			