

ПЭС	Дост "230"
РЭС	Заводск.

Инвентарн. №415

Форма № 2-Э
0351002

ПАСПОРТНАЯ КАРТА ТРАНСФОРМАТОРА

№ 5008

(заводской)

Тип	Мощность кВ-а	Напряжение	J ном. А		ХХ %	Ек %	Ро Вт	Рк Вт	Группа соединения обмоток
			ВН	НН					
ТМ-400/6	400	6,0/0,4	38,5	578	2,06	4,41	1455	5796	

Материал обмоток	Наличие термосифон- ного фильтра	Масса, -кг		Размеры кожуха в см			Завод-изготовит.	Год изготовления
		транс. с маслом	масла	длина	ширина	высота		
Медь	имеется	1780	430	140	108	190	гор. Бурбид- жан	1971.

Когда и от кого получен: Установлен Заказчиком на ТП-457 (вх. ш. 1972 году при вводе в эксплуатацию)

ИСТОИНАХОЖДЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ							
Дата	№ РП, ТП склад, мастерск.	Состояние	Положение пе- реклуч. ответвлен.	Дата	№№ РП, ТП, склад, мастерск.	Состояние	Положение пе- реклучат. ответ- вления
с 1972г.	в ТП-457	Хорошее	П.				

СВЕДЕНИЯ О НАГРУЗКЕ

Дата	Нагрузка (А)			Загрузка, %	Дата	Нагрузка (А)			Загрузка, %
	А	В	С			А	В	С	
27.12.96г.	100	115	100	18%					
24.12.97г.	40	40	40						

Паспорт составил Ткачова Ю. И. 9.12.98. Мисюс
фамилия, имя, отчество, подпись и дата
Паспорт проверил Буряченко А. М. 8.12.98.
фамилия, имя, отчество, подпись и дата
Накомович РЭС.

СОКРАЩЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАСЛА

[illegible]

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

[illegible]

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]